附件：

阜宁县水务局
2022年5月城市生活饮用水水质监测结果

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

一、管网水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2006标准限值值对比								检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭、异味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	
阜宁县	阜宁县香港路天韵音乐培训中心卫生间	2022.05.22	实测值	0.15	<5	0	0.56	未检出	未检出	1.80	合格
	阜宁县上海路惠多多便利店卫生间	2022.05.22	实测值	0.23	<5	0	0.59	未检出	未检出	1.72	合格
	阜宁县海陵东路大东村住户厨房	2022.05.22	实测值	0.68	<5	0	0.47	未检出	未检出	1.80	合格
	阜宁县海陵中路大老同面馆厨房	2022.05.22	实测值	0.67	<5	0	0.24	未检出	未检出	1.48	合格
	阜宁县经济开发区大道26号车辆管理所门卫	2022.05.22	实测值	0.72	<5	0	0.30	未检出	未检出	1.36	合格
	阜宁县香港路598号阜宁县政府停车场	2022.05.22	实测值	0.12	<5	0	0.30	未检出	未检出	1.76	合格

二、管网末梢水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2006标准限值值对比															检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	pH	耐热大肠菌群	肉眼可见物	铝	铁	锰	总硬度	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	不得检出	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
阜宁县	阜宁县沟墩镇沟雪线雪泉警务室门卫	2022.05.23	实测值	0.14	<5	0	0.17	未检出	未检出	1.58	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县羊寨镇S329天天烧烤门口	2022.05.23	实测值	0.17	<5	0	0.24	未检出	未检出	1.20	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县硕集镇东板线公安交警厨房	2022.05.23	实测值	0.20	<5	0	0.05	未检出	未检出	1.80	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县板湖镇三流线高平井超市门口	2022.05.23	实测值	0.30	<5	0	0.05	未检出	未检出	1.72	/	未检出	无	/	/	/	/	合格

	阜宁县东沟镇东益大道1号东沟镇人民政府厨房	2022.05.23	实测值	0.24	<5	0	0.54	未检出	未检出	1.48	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县益林镇人民北路亮点眼睛厨房	2022.05.23	实测值	0.28	<5	0	0.19	未检出	未检出	1.68	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县古河镇古凤路土灶台厨房	2022.05.23	实测值	0.17	<5	0	0.05	未检出	未检出	1.80	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县罗桥镇罗桥路18号罗桥镇卫生院一楼卫生间	2022.05.23	实测值	0.24	<5	0	0.13	未检出	未检出	1.72	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县杨集镇杨罗线杨集卫生院门口	2022.05.23	实测值	0.33	<5	0	0.09	未检出	未检出	1.84	/	未检出	无	/	/	/	/	合格
	阜宁县公兴镇S234睿康日用品经营部厨房	2022.05.23	实测值	0.17	<5	0	0.05	未检出	未检出	1.68	/	未检出	无	/	/	/	/	合格

三、出厂水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2006 标准限值值对比															检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	pH	耐热大肠菌群	肉眼可见物	铝	铁	锰	总硬度	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.3	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	不得检出	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
阜宁县	阜宁县新城水厂二泵房出厂水采样点	2022.05.22	实测值	0.18	<5	0	0.75	未检出	未检出	1.36	7.6	未检出	无	0.0468	<0.020	<0.00050	135	合格
	阜宁县凯发水厂出厂水采样点	2022.05.22	实测值	0.14	<5	0	0.78	未检出	未检出	1.80	7.3	未检出	无	0.0290	<0.020	<0.00050	160	合格
	阜宁县城东水厂出厂水采样点	2022.05.22	实测值	0.15	<5	0	0.92	未检出	未检出	1.64	7.3	未检出	无	0.0297	<0.020	<0.00050	135	合格
	阜宁县城西水厂二泵房出厂水采样点	2022.05.22	实测值	0.34	<5	0	0.77	未检出	未检出	2.24	7.6	未检出	无	0.0923	<0.020	<0.00050	135	合格

四、二次供水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2006 标准限值值对比								检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	pH	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.05	≤100	不得检出	6.5~8.5	
阜宁县	阜宁县星辰大道通达花园门卫	2022.05.22	实测值	0.17	<5	0	0.47	未检出	未检出	7.3	合格
	阜宁县星辰大道通达花园 702 室厨房	2022.05.22	实测值	0.17	<5	0	0.50	未检出	未检出	7.5	合格
	阜宁县苏州路 488 号德惠尚书房 19 幢 102 室厨房	2022.05.22	实测值	0.79	<5	0	0.30	未检出	未检出	7.6	合格
	阜宁县苏州路 488 号德惠尚书房 19 幢 2802 室厨房	2022.05.22	实测值	0.80	<5	0	0.27	未检出	未检出	7.6	合格
	阜宁县上海路今世缘厨房	2022.05.22	实测值	0.12	<5	0	0.08	未检出	未检出	7.4	合格
	阜宁县上海路冠城华府 17 幢 1403 室厨房	2022.05.22	实测值	0.14	<5	0	0.05	未检出	未检出	7.4	合格

注：水样按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）检测如下指标：

1.出厂水：半年至少检测常规“42 项”1 次，全年至少检测“106 项”全指标 1 次。

2.管网水：半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6 项”。

3.管网末梢水：半年至少检测常规“42 项”及消毒副产物 1 次。

4.二次供水：半年至少检测色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8 项”。