

阜宁县水务局

2026年5月城市生活饮用水水质监测结果

检测单位：苏州苏水环境监测服务有限公司

一、出厂水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2022 标准限值对比														检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	pH	肉眼可见物	铝	铁	锰	总硬度	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.3	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
阜宁县	1. 阜宁县新城水厂二泵房出厂水采样点	2026.5.26	实测值	<0.10	<5	0级	0.76	未检出	未检出	0.5	8.06	无	0.068	<0.10	<0.05	253	合格
	2. 阜宁县凯发水厂二泵房出厂水采样点	2026.5.26	实测值	0.15	<5	0级	0.52	未检出	未检出	1.46	7.81	无	0.031	<0.10	<0.05	210	合格
	3. 阜宁县城东水厂送水泵房出厂水采样点	2026.5.26	实测值	0.13	<5	0级	0.67	未检出	未检出	1.36	7.51	无	0.075	<0.10	<0.05	249	合格

二、管网水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2022 标准限值对比								检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭、异味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	
阜宁县	1. 中石化悦达加油站	2026. 5. 26	实测值	0.18	<5	0级	0.28	未检出	未检出	1.43	合格
	2. 车管所	2026. 5. 26	实测值	0.19	<5	0级	0.19	未检出	未检出	1.28	合格
	3. 水溪澜亭北门门卫	2026. 5. 26	实测值	0.17	<5	0级	0.15	未检出	未检出	1.41	合格
	4. 城河路供水服务大厅	2026. 5. 26	实测值	0.23	<5	0级	0.31	未检出	未检出	1.01	合格
	5. 美麟常青藤物业	2026. 5. 26	实测值	0.21	<5	0级	0.10	未检出	未检出	0.69	合格
	6. 职教中心	2026. 5. 26	实测值	0.25	<5	0级	0.30	未检出	未检出	0.96	合格
	7. 益林镇振兴路 163 号	2026. 5. 26	实测值	0.19	<5	0级	0.42	未检出	未检出	1.48	合格
	8. 罗桥供水服务大厅	2026. 5. 26	实测值	0.18	<5	0级	0.08	未检出	未检出	1.31	合格
	9. 罗桥中心菜场后补氯点	2026. 5. 26	实测值	0.21	<5	0级	0.07	未检出	未检出	1.46	合格

三、管网末梢水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2022 标准限值对比														检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	pH	肉眼可见物	铝	铁	锰	总硬度	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
阜宁县	1. 吴滩镇供水服务大厅	2026. 5. 26	实测值	0.18	<5	0级	0.09	未检出	未检出	1.19	/	/	/	/	/	/	合格
	2. 郭墅镇供水服务大厅	2026. 5. 26	实测值	0.16	<5	0级	0.41	未检出	未检出	0.85	/	/	/	/	/	/	合格
	3. 古河供水服务大厅	2026. 5. 26	实测值	0.18	<5	0级	0.13	45	未检出	1.28	/	/	/	/	/	/	合格

注：水样按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）检测如下指标：

1. 出厂水：半年至少检测常规“GB5749-2022 表 1、表 2 项目（43 项）”1 次，全年至少检测“GB5749-2022 表 1、表 2、表 3 项目（97 项）”全指标 1 次。
2. 管网水：半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6 项”。
3. 管网末梢水：半年至少检测常规“GB5749-2022”表 1、表 2 项目及消毒副产物 1 次。