阜宁县水务局
2026年10月城市生活饮用水水质监测结果

检测单位：苏州苏水环境监测服务有限公司

一、出厂水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2022标准限值对比														检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	pH	肉眼可见物	铝	铁	锰	总硬度	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.3	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
阜宁县	1.阜宁县新城水厂二泵房出厂水采样点	2026.10.27	实测值	0.15	<5	0级	0.65	未检出	未检出	1.37	7.71	无	0.029	<0.10	<0.05	160	合格
	2.阜宁县凯发水厂二泵房出厂水采样点	2026.10.27	实测值	0.19	<5	0级	0.61	未检出	未检出	1.88	7.55	无	0.023	<0.10	<0.05	230	合格
	3.阜宁县城东水厂送水泵房出厂水采样点	2026.10.27	实测值	0.10	<5	0级	0.61	未检出	未检出	1.64	7.46	无	0.047	<0.10	<0.05	161	合格

二、管网水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2022标准限值对比								检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭、异味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	
阜宁县	1.中石化悦达加油站	2026.10.27	实测值	<0.10	<5	0级	0.35	未检出	未检出	1.58	合格
	2.车管所	2026.10.27	实测值	0.18	<5	0级	0.21	未检出	未检出	1.51	合格
	3.水溪澜亭北门门卫	2026.10.27	实测值	0.15	<5	0级	0.31	未检出	未检出	1.72	合格
	4.城河路供水服务大厅	2026.10.27	实测值	0.16	<5	0级	0.25	未检出	未检出	1.3	合格
	5.美麟常青藤物业	2026.10.27	实测值	0.18	<5	0级	0.07	未检出	未检出	1.26	合格
	6.职教中心	2026.10.27	实测值	0.14	<5	0级	0.35	未检出	未检出	1.27	合格
	7.益林镇振兴路163号	2026.10.27	实测值	0.27	<5	0级	0.63	未检出	未检出	1.70	合格
	8.罗桥供水服务大厅	2026.10.27	实测值	0.21	<5	0级	0.06	未检出	未检出	1.80	合格
	9.罗桥中心菜场后补氯点	2026.10.27	实测值	0.29	<5	0级	0.15	未检出	未检出	1.69	合格

三、管网末梢水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2022标准限值对比							检测结论
			指标名称	浑浊度	色度	臭和味	消毒剂余量	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	
阜宁县	沟墩镇红旗村35幢103	2026.10.27	实测值	0.28	<5	0级	0.06	未检出	未检出	1.69	合格
	三灶供水服务大厅	2026.10.27	实测值	0.18	<5	0级	0.15	未检出	未检出	1.07	合格
	益林镇角巷村村委会	2026.10.27	实测值	0.22	<5	0级	0.42	未检出	未检出	1.88	合格

注：水样按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）检测如下指标：

注：水样按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）检测如下指标：

1.出厂水：半年至少检测常规“GB5749-2022表1、表2项目（43项）”1次，全年至少检测“GB5749-2022表1、表2、表3项目（97项）”全指标1次。

2.管网水：半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6项”。

3.管网末梢水：半年至少检测常规“GB5749-2022表1、表2项目及消毒副产物1次。

4.二次供水：半年至少检测色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8项”及消毒副产物1次。